

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE OBRA No. EGEHID-CCC-CCP-2018-182
RESPUESTAS A CONSULTAS

1-¿Cuál será el día de respuestas a las preguntas en el **75%** del tiempo como dice el artículo 1.23, o en el **85%** como indica el cronograma (Artículo 2.5)?

El cronograma del concurso difiere del artículo 1.23 del pliego; si ha de cumplirse el artículo 1.23 las respuestas deben darse hasta sexto día de la publicación. Cosa razonable porque un día antes de la entrega es difícil reestructurar una propuesta.

Favor de aclarar el tema, pues si la publicación es el día 1 y la entrega es el día 8, el 75% del plazo no sobrepasa los 6 días, por lo que las respuestas deben darse 2 días antes, en el caso más desfavorable.

Según el Numeral 1.22 Consultas

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del plazo para la presentación de las Ofertas.

"El 50% de 5 días laborables, son 2.5 días por lo que se le otorgan 3 días a los interesados para hacer sus preguntas y solo nos queda un día para responder ya que al día siguiente es la entrega de ofertas".

2-¿Cuál es la dosificación a utilizar en **"todos los hormigones"**? Al no tener un estudio de características de los agregados (y no haber tiempo de hacer un diseño de mezcla) favor especificar a qué nos acogemos para realizar las proporciones necesarias? Esto para todos los tipos de Hormigón. El contratista debe asumir su diseño de mezcla para cada tipo de hormigón

3-¿Especificar Cuales Hormigones son a mano y cuáles industriales?
Con ligadora

4-¿Para el **AC-30** cuál es el precio de referencia que se utilizara en el mercado y cuál será la tasa del dólar a utilizar?
Investigar en el mercado la tasa vigente al momento de presentar su oferta

5-¿Para los acarreo, favor identificar si los precios a utilizar serán en base a los requerimientos de MOPC y de los Sindicatos?
En base al ministerio (MOPC)

6-¿Siendo la distancia de acarreo de 6 km para la base y 5 km para el relleno, Ya está contemplado el acarreo libre dentro de esos 6 y 5 km respectivamente? Y Cual es la mina a Utilizar?
La mina de Río Arriba

7-Cual es la distancia de acarreo para las piedras de Enchaches y Ciclopeos? Especificar si esta incluido el acarreo libre.
5 kms incluyendo acarreo libre

8-Para los encahces es Hormigon o Mortero?
Mortero

9-La Partida Suministro y colocación y trasporte de Alcantarilla doble $\phi 42$ " Hormigón clase III esta por UD, continua por **"UD"** o por **"ML"**
La unidad de esta partida es ML

