

Respuesta a Preguntas: Buenas tardes. -

Sres. Comité de Compras y Contracciones EGEHID
Sus manos

Por esta vía hacemos siguientes preguntas del Proceso Ref. EGEHID-CCC-CP-2018-184:

1.- ¿Planos de la meseta de preparación, dimensionados y estructural? Partida 3.09

R. Hormigón cuadrado a 0.20 a 2.30x .70

2.-El acceso parqueo, armado o simple?, ¿si armado tipo armado? Partida 403

R. Usar mallas electrosoldadas

3.- ¿La cerámica de piso, espesor del chapapote? especificaciones de la malla electro soldadas? Partida 9.01

R. e= 0.10 mts, malla 0.15m x 0.15m

4.- Pozo filtrantes, cual es la profundidad? Partida 14.12

R. 40'

5.- Dimensiones de cámara de inspección y Trampa de grasa? ¿tipo de bloques a cuanto de separación? si es cámara llena? Partidas 14.03 y 14.10

R. CI- 0.80*.80, no cámara llena


6.- ¿Detalle de la cruz, dimensiones, material, diseños? Partida 14.01

R, Ancha = 0.50mt, largo 0.70, de Hormigón

7.- Especificación de zapata muros de jardín? Partida 20.01

8.- Separación Muros de bloques en jardín? Partida 21.

R. e= 0.15 mts. Una línea de block debajo nivel

Muro de jardín
 $P = 0.15 \text{ m}^2$
 una línea de estack debajo
 m. y el

 $3 \text{ Ø } \frac{3}{8} \text{ est. a } 0.20$

Corrección o aclaración

La partida 15.01 ¿Grama, la unidad de medida tiene es ud? No sera M2? favor revisar

R, M2

La partida 15.04 Crotos en la unidad de medida tiene 150? No sera UND.? favor revisar

R.UND

Gracias anticipadas

Kelly Vásquez
 Oferente