

Repuestas a Preguntas:

Aquí nuestras consultas para este proceso.

- 1- ¿Sería aceptada una oferta parcial sólo por el cargador o la oferta debe incluir las baterías también?

R. No

- 2.- En referencia al cargador, se solicita que esté protegido con breakers y fusibles. Se aceptaría otro modo de protección que si incluya los breakers pero no los fusibles?

R. Los fusibles Pueden ser Sustituido, pero no los Breakers

- 3.- En referencia al cargador, la corriente solicitada: 100 A, corresponde a la corriente nominal del cargador. ¿Requieren un cargador de 100 A?

R. Corriente Nominal