

REPUESTA A PREGUNTAS

EGEHID-CCC-CCP-2018-093, "Terminación de cancha mixta en la Maguana Arriba, Distrito Municipal de las Maguanas, Provincia de San Juan":

1-Planos de Gazebo (estructural)

2-Pisos de baños (dimensiones y tipo)

20x20

3-Pozo filtrante (diámetro de perforación, tipo y cantidad de tubo de encamisado)

200' profundidad Ø 10'' encamisado en 8'', 40' encamisado en hierro negro

4-Planos de sanitaria en general (dimensiones de registro sanitario, tipo y diámetro de tubería de red de drenaje sanitario, tipos de inodoros y orinales).

Ø 6'' del baño el séptico, inodoro sencillo y orinal media falda con valvula.

5-Planos eléctricos en general (¿Panel de breaker, de cuantos?, tipo de swith, tipo de registro eléctrico,