

Buenas Tardes Ings.

Favor de aclarar las siguientes inquietudes referente a varios materiales solicitado en el proceso EGEHID-CP-2019-0011

1. Aislador polimérico, tipo pin, 15KV;

Este Aislador comúnmente las EDS usan el Aislador tipo pin ANSI 55-5 de porcelana, en su solicitud dice polimérico, no habrá un error o realmente en el tipo de material o realmente es polimerico?

Resp. Aislador polimérico, tipo pin, 15KV

2. Cable para acometida No. 6 de tres (3) hilos;

De este cable concéntrico las EDS utilizan dos tipos :

a) Conductor Cobre

b) Conductor de Aluminio

Cual es el de estos dos tipo el que ustedes utilizan?

Resp. Conductor Cobre

Para ambos casos es importante definir lo requerido ya que los precios son muy diferentes y afecta la cotización.