



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Gerencia de Compras y Contrataciones

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS EN EL PROCESO (No. EGEHID-CCC-CP-2019-0015)

Impermeabilización de Techos en la Parroquia Santa Cecilia, Residencial José Contreras, Santo Domingo, República Dominicana.

1. En las especificaciones técnicas dice "Lona Asfáltica Granulada debe ser de 4.5" a que se refieren con 4.5? kg? ¿o mm?
Resp. mm
2. ¿En partida 1.1 Adecuación de la Superficie, no se especifica el retiro de lona existente?
Resp. Si es el retiro de la lona asfáltica.
3. ¿Los pisos que se van a brillar que tipo son, granito mármol ... que tipo son?
Resp. Mármol
4. En el numeral 2.8 donde hace referencia a la PINTURA dice: "Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparación de superficie de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto. En cuanto a la pintura a colocar sobre el impermeabilizante, esta será refractaria y se aplicará con compresor a dos manos en direcciones perpendiculares procurando cubrir que la superficie del impermeabilizante quede totalmente sellada en cada mano de pintura aplicada."
Resp. Con compresor a dos manos en direcciones perpendiculares.
5. ¿El presupuesto lo veo en la ficha técnica, pero en la página de compras no lo veo en su formato, lo puedo poner con las partidas presupuestarias suministradas por ustedes en mi formato?
Resp. En el Numeral 2.14 del Pliego dice, las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, **(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.**
6. ¿Tengo que poner la propuesta en cd?
Resp. Si la Entrega es en Físico, debe traer dos CD con el contenido de sus ofertas técnica y económica separadas.
7. Sobre la Partida 1.6 Brillado de Piso: las condiciones de los pisos existentes amerita previo al Brillado proceder al Lavado con Piedra y Sales, Colocación de derretido en juntas y pisos deteriorados, Pulido y luego será que se podrá cristalizar. Esto implica un procedimiento no especificado en el pliego de condiciones, por lo que solicitamos validar dicha partida (Ver Fotos anexas)
Resp. Solo se contempla el pulido y cristalizado de los pisos.
8. Quisiera una cita para visitar el lugar, si es posible para mañana al medio día.
Resp. En el Pliego de Condiciones no se Programó Visita Técnica.

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do

