

RESPUESTAS A PREGUNTAS PROCESO **No. EGEHID-CCC-CP-2019-0147**

Rehabilitación de Redes de los Barrios Ojo de Agua, Pintao, Blanco y Nuevo, Municipio Sabana Yegua, Provincia Azua, Republica Dominicana.

1- Los postes metálicos pueden ser sustituidos por equivalente de hormigón, ya que estos pueden ser instalados sin ningún problema en el lugar de la obra.

Resp.: El requerimiento de la lista de cantidades es que se coticen los rubros allí descritos. Todos los oferentes se medirán por las cantidades soportadas allí y los precios unitarios que ellos sometan.

2- Garantía de la Seriedad de la Oferta, correspondiente al 1% del valor de la oferta, Modalidad Garantía Bancaria, Junto con certificado financiero en pesos RD\$, emitida por el Banco, de que los fondos se encuentran depositados para el fin del presente concurso.

¿Los oferentes deben entregar ambos documentos?:

- Garantía Bancaria
- Certificado financiero

Por favor aclarar; si son los dos documentos estaríamos duplicando el valor de la garantía de la seriedad de la oferta sería el 2% no el 1%, como describen en el pliego.

Resp.: Para evitar Confusiones podrán presentar la fianza quienes así lo consideren.

3- En la lista de cantidades Ítem 22, tendido **trifásico**; **¿en los 9,500 m del conductor están sumadas las 3 líneas?**


Resp.: Se debe colocar el precio de las tres fases

3- nos facilitan las fichas técnicas de:

- POSTE DE METÁLICO DE CHAPA DE 500 DAN; 10.5 M.
- POSTE DE METÁLICO DE CHAPA DE 500 DAN; 12 M
- POSTE DE METÁLICO DE CHAPA DE 800 DAN; 10.5 M.
- POSTE DE METÁLICO DE CHAPA DE 800 DAN; 12 M.
- POSTE DE METÁLICO DE CHAPA DE 800 DAN; 14 M.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
						
POSTE DE CHAPA DE METAL DE 10.5m - 5kN					CÓDIGOS	
					Norma	PNC-388-18
					Edenorte	
					Edesur	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Características Generales					
1.1	Fabricante	****	(*)			
1.2	País de Origen	****	(*)			
1.3	Norma de fabricación	****	ASTM A123, E165-05, A153, A673/A673M, A671/A671M			
1.4	Forma de la sección transversal	****	Octogonal			
1.5	Material	****	Acero galvanizado			
1.6	Tipo de soldadura	****	Alta frecuencia			
2	Características Mecánicas	****				
2.1	Carga de trabajo	kN	5			
2.2	Carga mínima de ruptura	kN	10			
2.3	Esfuerzo mínimo de cedencia del acero	MPa	310			
3	Características Dimensionales					
3.1	Longitud total	m	10.5			
3.2	Conicidad	mm-m	10 - 12			
3.2	Diámetro de la cima	mm	170			
3.3	Espesor mínimo de la chapa	mm	3			
3.4	Peso (aproximado)	kg	(*)			
4	Características de Galvanizado					
4.1	Protección de las chapas de acero		Galvanizado en caliente			
4.3	Espesor mínimo de galvanizado	µm	85			
5	Otras Características					
5.1	Embalaje		(*)			
6	Muestra	Si/No	No			
7	Garantía	Años	25			
(*) A indicar por el oferente						
					Fecha de Aprobación: 28/09/12	
..... Fecha de la oferta Nombre y firma del oferente Sello						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compra de la distribuidora.						

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
POSTE DE CHAPA DE METAL DE 10.5m - 8kN					Norma	PMC-800-10
					Edenorte	
					Ededeeste	
					Edesur	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Características Generales					
1.1	Fabricante	****	(*)			
1.2	País de Origen	****	(*)			
1.3	Norma de fabricación	****	ASTM A123, E165-08, A153, A673/A673M, A671/A671M			
1.4	Forma de la sección transversal	****	Octagonal			
1.5	Material	****	Acero galvanizado			
1.6	Tipo de soldadura	****	Alta frecuencia			
2	Características Mecánicas	****				
2.1	Carga de trabajo	kN	8			
2.2	Carga mínima de ruptura	kN	16			
2.3	Esfuerzo mínimo de cedencia del acero	MPa	310			
3	Características Dimensionales					
3.1	Longitud total	m	10.5			
3.2	Conicidad	mm-m	12 - 15			
3.2	Diámetro de la cima	mm	180			
3.3	Espesor mínimo de la chapa	mm	4			
3.4	Peso (aproximado)	kg	(*)			
4	Características de Galvanizado					
4.1	Protección de las chapas de acero		Galvanizado en caliente			
4.3	Espesor mínimo de galvanizado	µm	85			
5	Otras Características					
5.1	Embalaje		(*)			
6	Muestra	Si/No	No			
7	Garantía	Años	25			
(*) A indicar por el oferente						
					Fecha de Aprobación: 20/02/12	
..... Fecha de la oferta Nombre y firma del oferente Sello						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda debe entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de entrega será entregado junto a la orden de compra de la distribuidora.						

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
   					CÓDIGOS	
POSTE DE CHAPA DE METAL DE 12m - 5kN					Norma	PNC-800-12
					Edenorte	
					Edeeste	
					Edeaur	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Características Generales					
1.1	Fabricante	****	(*)			
1.2	País de Origen	****	(*)			
1.3	Norma de fabricación	****	ASTM A123, E165-05, A153, A673/A673M, A671/A671M			
1.4	Forma de la sección transversal	****	Octagonal			
1.5	Material	****	Acero galvanizado			
1.6	Tipo de soldadura	****	Alta frecuencia			
2	Características Mecánicas	****				
2.1	Carga de trabajo	kN	5			
2.2	Carga mínima de ruptura	kN	10			
2.3	Esfuerzo mínimo de cedencia del acero	MPa	310			
3	Características Dimensionales					
3.1	Longitud total	m	12			
3.2	Conicidad	mm-m	10 - 12			
3.2	Diámetro de la cima	mm	170			
3.3	Espesor mínimo de la chapa	mm	3			
3.4	Peso (aproximado)	kg	(*)			
4	Características de Galvanizado					
4.1	Protección de las chapas de acero		Galvanizado en caliente			
4.3	Espesor mínimo de galvanizado	µm	65			
5	Otras Características					
5.1	Embalaje		(*)			
6	Muestra	Si/No	No			
7	Garantía	Años	25			
(*) A indicar por el oferente						
					Fecha de Aprobación: 20/09/12	
..... Fecha de la oferta Nombre y firma del oferente Sello						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda debe entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de entrega será entregado junto a la orden de compra de la distribuidora.						

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
POSTE DE CHAPA DE METAL DE 12m - 8kN					Norma	PMC-800-12
					Edenorte	
					Edeste	
					Edesur	
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Características Generales					
1.1	Fabricante	----	(*)			
1.2	País de Origen	----	(*)			
1.3	Norma de fabricación	----	ASTM A123, E165-05, A153, A673/A673M, A671/A671M			
1.4	Forma de la sección transversal	----	Octagonal			
1.5	Material	----	Acero galvanizado			
1.6	Tipo de soldadura	----	Alta frecuencia			
2	Características Mecánicas	----				
2.1	Carga de trabajo	kN	8			
2.2	Carga mínima de ruptura	kN	16			
2.3	Esfuerzo mínimo de cedencia del acero	MPa	310			
3	Características Dimensionales					
3.1	Longitud total	m	12			
3.2	Conicidad	mm-m	12 - 15			
3.2	Diámetro de la cima	mm	180			
3.3	Espesor mínimo de la chapa	mm	4			
3.4	Peso (aproximado)	kg	(*)			
4	Características de Galvanizado					
4.1	Protección de las chapas de acero		Galvanizado en caliente			
4.3	Espesor mínimo de galvanizado	µm	65			
5	Otras Características					
5.1	Embalaje		(*)			
6	Muestra	Sí/No	No			
7	Garantía	Años	25			
(*) A indicar por el oferente						
					Fecha de Aprobación: 28/09/12	
..... Fecha de la oferta Nombre y firma del oferente Sello						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación Técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda debe entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de aguja será entregado junto a la orden de compra de la distribuidora.						

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
						
POSTE DE CHAPA DE METAL DE 14m - 8kN					CÓDIGOS	
					Norma	PMC-800-14
					Edenorte	
					Edesur	
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Características Generales					
1.1	Fabricante	****	(*)			
1.2	País de Origen	****	(*)			
1.3	Norma de fabricación	****	ASTM A123, E165-05, A153, A673/A673M, A671/A671M			
1.4	Forma de la sección transversal	****	Octagonal			
1.5	Material	****	Acero galvanizado			
1.6	Tipo de soldadura	****	Alta frecuencia			
2	Características Mecánicas	****				
2.1	Carga de trabajo	kN	8			
2.2	Carga mínima de ruptura	kN	16			
2.3	Esfuerzo mínimo de cedencia del acero	MPa	310			
3	Características Dimensionales					
3.1	Longitud total	m	14			
3.2	Conicidad	mm-m	12 - 15			
3.2	Diámetro de la cima	mm	180			
3.3	Espesor mínimo de la chapa	mm	4			
3.4	Peso (aproximado)	kg	(*)			
4	Características de Galvanizado					
4.1	Protección de las chapas de acero		Galvanizado en caliente			
4.3	Espesor mínimo de galvanizado	µm	85			
5	Otras Características					
5.1	Embalaje		(*)			
6	Muestra	Si/No	No			
7	Garantía	Años	25			
(*) A indicar por el oferente						
Fecha de Aprobación: 25/02/12						
..... Fecha de la oferta Nombre y firma del oferente Sello						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda debe entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compra de la distribuidora.						