



## Respuestas

### LICITACION PUBLICA NACIONAL EGEHID-CCC-LPN-2023-0045

**Reconstrucción de Calles Gurabo y Clavijo (19.20 kms), Central Hidroeléctrica Monción, Municipio Monción, Provincia Santiago Rodriguez, Territorio de Impacto: Gurabo, Clavija, Monción.**

1.- Favor confirmar si las partidas 7.1, 7.2 y 7.3 (Bordillos, cunetas y aceras) son con hormigón industrial o con ligadora.

R: Considerar hormigón industrial.

2. Cuál es la sección de la acera? Partida 7.3

R: Ver plano anexo

3. Favor revisar la volumetría y precios del presupuesto base, ya que nuestro precio final está más elevado que la apropiación.

R: Considerar que el monto de la apropiación debe ser incrementado en un 24%.

4. Partida 2.11.2 Carguío y acarreo adicional materiales de préstamos (sistema M3E-Km):  
Favor confirmar distancia de acarreo

R: Considerar 30 Km.

5. Partida 4.1 Carpeta Hormigón Asfáltico mezclado en planta (e= 2").  
Favor proporcionar distancia de acarreo material de asfalto

R: Considerar 75 km.

6. Partida 7.7 Remoción y Recolocación de alambradas:  
Favor especificar tipo de alambradas.

R: Considerar alambre de Púa a 6 líneas.

7. El listado de partidas presenta columnas y filas ocultas, se van a tomar a consideración, aclarar

R: No tomar en consideración, ver lista de partidas modificada.

8.-Los Planos que anexaron del Proyecto, tiene un nombre diferente, se llaman "**Carretera Gurabo-Maguana**" Por favor aclarar si estos Son Los Planos De Este Proyecto.

R: Son los que corresponden

## Líder en Energía Limpia

---

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,  
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,  
RNC 4-30-06085-2, [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do)