CONCURSO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2020-0001

Rehabilitación y Alimentación Trifásica en las Comunidades Los Leones, Najayo al Medio y La Cabirma, Municipio de Yaguate, Provincia San Cristóbal, República Dominicana.

1) Sobre el punto 1.18.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta, se indica lo siguiente: correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta incluyendo ITBIS, en modalidad Garantía Bancaria
Este requerimiento obliga a que los fondos por parte del Oferente estaran bloqueados hasta que se cierre administrativamente el contrato entre las partes y el monto que se estara destinando para el proyecto es considerable, asi como tambien que la ejecución esta prevista para seis (6) meses, se solicita a EGEHID reconsiderar este punto y que se le permita al Oferente presentar la Garantía de la Seriedad de la Oferta, de forma convencional correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta incluyendo ITBIS.

Resp.: Pueden presentar una Póliza de Fianza.

2) Se requiere EGEHID suministre las fichas tecnicas que estan formato PDF en formato editable para completar los datos técnicos de materiales.

Resp.: Las Fichas de Datos Técnicos son entregadas en PDF para que las mismas no sean alteradas. Pues en este proceso, les estamos indicando a los oferentes el alcance requerido para cada material; así podrán ponderar su valor económico.
Al oferente adjudicatario del proceso se les entregaran en formato editable.

3) Se requiere EGEHID suministre las fichas tecnicas en formato editable del Medidor Electrónico 120 V; 2 hilos; tipo Socket telemedido PLC.

Resp.: Ver Ficha técnica adjunta.

CONCURSO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2020-0001

Rehabilitación y Alimentación Trifásica en las Comunidades Los Leones, Najayo al Medio y La Cabirma, Municipio de Yaguate, Provincia San Cristóbal, República Dominicana.

4) Se requiere EGEHID suministre las fichas tecnicas en formato editable del Medidor Electrónico CL-20, 240 V; 3 hilos; tipo Socket Telemedido PLC.

Resp.: Ver Ficha técnica adjunta.

5) Se solicita EGEHID suministre los planos de la red de distribución que se requiere implantar para los Sectores Los Leones, Najayo al Medio y La Cabirma.

Resp.: Los planos de la red de distribución a implementar se le entregara al oferente adjudicatario del proceso.

6) Se requiere realizar levantamiento topografico de la red de distribución que a implantar para los Sectores Los Leones, Najayo al Medio y La Cabirma? Si esto se requiere porque no fue considerado como un renglón en los Gastos Indirectos.

Resp.: Esto no está dentro de nuestros requerimientos.
Por esa razón no fue considerado dentro del listado de cantidades que se debe considerar para presentar su oferta.

7) Favor aclarar: Garanti□a de la Seriedad de la Oferta, correspondiente al 1% del valor de la oferta, Modalidad Garanti□a Bancaria, Junto con certificado financiero en pesos RD$, emitida por el Banco.

El oferente debe entregar tanto la garantia bancaria, como el certificado financiero, cada documento correspondiente al 1%?; Es asi, de lo contrario, por favor aclarar como es?

Resp.: Pueden presentar una Póliza de Fianza.

edesur

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Equipo: "Medidor Electrónico Telemedido PLC 120 Volts., 2 Hilos, Tipo Socket"

CODIGOS	
Norma	
Edesur	1009636

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIOS
1	Empresa Proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	Pais de Origen	....	(*)		
5	Norma de Fabricación y Ensayos		ANSI C12.1, C12.10, NEMA El-20, IEC-62053-21, IEC-60529		
6	Presentación del Certificado de Aprobación de Modelo Expedido por INDOCAL.		Si		
7	Tipo de Conexión de la Base		Socket Directo a Linea		
8	Corriente Máxima	A	100		
9	Corriente de Prueba (Ib)	A	15		
10	Temperatura Ambiente				
10.1	Máxima a la Sombra	°C	50		
10.2	Mínimo	°C	-5		
10.3	Promedio Diario	°C	30		
11	Ensayos				
11.1	Tensión de Aislamiento 1 Minuto	kV	4		
11.2	Corriente Arranque	A	0.004 Ib		
11.3	Consumo Circuito Corriente Carga Nominal	VA	5		
12	Material				
12.1	Base		Policarbonato		
12.2	Tapa		Policarbonato		
13	Dimensiones				
13.1	Diametro de la base segun ANSI	mm	177		
13.2	Alto	mm	<= 140		
14	Pantalla y Registrador				
14.1	Pantalla		LCD		
14.2	Simulador de Disco		Si		
14.3	Indicación Obligatoria	kWh	Energia Activa		
14.4	Indicación Opcional	kW	Potencia Instantánea		
		V	Voltaje		
		A	Corriente		
14.5	Caracteristica Opcional		Indicador de Apertura de Tapa		
			Con Reset de Lectura y Alarma Interno a Través de Software y/o Dispositivo Exclusivo del Fabricante		
			Respaldo Pantalla LCD con Bateria		
			Iluminación de Pantalla Permanente		
14.6	Altura Mínima de los Digitos del Registrador kWH (**)	mm	8		
14.7	Altura Mínima de los Digitos del Registrador kW, V y A (Opcional)	mm	8		
14.8	Cifras enteras kWH	Unidad	5		
14.9	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional)	Unidad	2 + 3		
14.10	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales)	Unidad	3 + 2		
14.11	Sentido de Medición (**)		Unidireccional (Integración Siempre Positiva)		
14.12	Indicación de Consumo Inverso (**)		Si		
14.13	Cálculo de Integración del Consumo (**)		En la Tarjeta Registradora del Medidor		
14.14	Registro de Demanda Máxima	Minutos	15		
14.15	Integración de la Demanda		Bloque		
15	Tipo de Medición		Activa kWh		
16	Tipo de Sensor de Corriente		(*)		
17	Clase de Exactitud	%	≤ 1		
18	Rango de Operación Manteniendo la Clase	%	± 20 Voltaje Nominal		
19	Voltaje Nominal Linea a Neutro	Volts	120		
20	Cantidad de Hilo		2		
21	Frecuencia	Hz	60		
22	Pulso de Salida por KWH	Pulso/kWh	(*)		
23	Clase (ANSI)		100		
24	Forma		1S		
25	Grado de Protección de la Cubierta		IP53		
26	Dispositivo Precinto (Porta Sello)		SI		
27	Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado a 180 Grados) (**)	Unidad	2		
28	Clips de Terminales (**)		En el Interior del Medidor		
29	Garantía Mínima por Defectos de Fábrica	Años	3		
30	Puente de Bobina de Voltaje (**)		Localizado en el Interior del Medidor		
31	Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Identificación				
31.1	Tipo de Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (**)		RFID		
31.2	Datos Incluidos en la Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (RFID) (**)		Marca - Modelo - Año de Fabricación - Voltaje de Operación - Clase del Medidor - Serie del Medidor - Forma FM.		
31.3	Lectura remota				
31.4	Compatible con el programa multivendor		MV90-XI o TNS		
31.5	Debe incluir		Licencia del medidor		
32	Módulo de Comunicación (**)		PLC		
32.1	Envío Captura del Consumo (**)		Basado en los Registros del Medidor		
32.2	Histórico (**)		SI		
32.3	Periodo de Intervalo de Datos (**)	Minutos	60		
32.4	Tiempo Mínimo de Almacenamiento de Intervalo de Datos (**)	Días	7		
32.5	Registros mínimo Deben Estar Mapeado y Configurable		Tensión, Corriente, Energía, Potencia		
32.6	Cantidad Mínima de Canales Para Registro de Datos (**)	Unidad	2		
32.7	Actualización Remota de Intervalo de Datos (**)		SI		
33	Otras Características de Telemedida (**)				
33.1	Reseteo Remoto de la Demanda		SI		
33.2	Conteo de Ausencia de Tensión de Alimentación (**)		SI		
33.3	Registro y Envío de Tensión del Servicio (**)		SI		

(*) A indicar por el oferente

(**) Requerimiento especial de las distribuidoras

FECHA DE REVISION: 7-MARZO-2014

Fecha de la Oferta

Nombre y Firma del Oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.

edesur

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Equipo: "Medidor Electrónico Telemedido PLC 240 Volts., 3 Hilos, Tipo Socket"

CODIGOS	
Norma	
Edesur	1003957

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIOS
1	Empresa Proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de Origen	....	(*)		
5	Norma de Fabricación y Ensayos	....	ANSI C12.1, C12.10, NEMA EI-20, IEC-62053-21, IEC-60529		
6	Presentación del Certificado de Aprobación de Modelo Expedido por INDOCAL.	....	Si		
7	Tipo de Conexión de la Base	....	Socket Directo a Línea		
8	Corriente Máxima	A	200		
9	Corriente de Prueba (Ib)	A	30		
10	Temperatura Ambiente				
10.1	Máxima a la Sombra	°C	50		
10.2	Mínimo	°C	-5		
10.3	Promedio Diario	°C	30		
11	Ensayos				
11.1	Tensión de Aislamiento 1 Minuto	kV	4		
11.2	Corriente Arranque	A	0.004 Ib		
11.3	Consumo Circuito Corriente Carga Nominal	VA	5		
12	Material				
12.1	Base	....	Policarbonato		
12.2	Tapa	....	Policarbonato		
13	Dimensiones				
13.1	Diametro de la base segun ANSI	mm	177		
13.2	Alto	mm	<= 140		
14	Pantalla y Registrador				
14.1	Pantalla	....	LCD		
14.2	Simulador de Disco	....	Si		
14.3	Indicación Obligatoria	kWh	Energía Activa		
14.4	Indicación Opcional	kW	Potencia Instantánea		
		V	Voltaje		
		A	Corriente		
14.5	Característica Opcional	....	Indicador de Apertura de Tapa		
			Con Reset de Lectura y Alarma Interno a Través de Software y/o Dispositivo Exclusivo del Fabricante		
			Respaldo Pantalla LCD con Batería		
			Iluminación de Pantalla Permanente		
14.6	Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWH (**)	mm	8		
14.7	Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kW, V y A (Opcional)	mm	8		
14.8	Cifras enteras kWH	Unidad	5		
14.9	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional)	Unidad	2 + 3		
14.10	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales)	Unidad	3 + 2		
14.11	Sentido de Medición (**)	....	Unidireccional (Integración Siempre Positiva)		
14.12	Indicación de Consumo Inverso (**)	....	Si		
14.13	Cálculo de Integración del Consumo (**)	....	En la tarjeta Registradora del Medidor		
14.14	Registro de Demanda Máxima	Minutos	15		
14.15	Integración de la Demanda	....	Bloque		
15	Tipo de Medición	....	Activa kWh		
16	Tipo de Sensor de Corriente	....	(*)		
17	Clase de Exactitud	%	≤ 1		
18	Rango de Operación Manteniendo la Clase	%	± 20 Voltaje Nominal		
19	Voltaje Nominal Línea a Línea	Volts	240		
20	Cantidad de Hilo	....	3		
21	Frecuencia	Hz	60		
22	Pulso de Salida por KWH	Pulso/kWh	(*)		
23	Clase (ANSI)	....	200		
24	Forma	....	2S		
25	Grado de Protección de la Cubierta	....	IP53		
26	Dispositivo Precinto (Porta Sello)	....	SI		
27	Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado a 180 Grados) (**)	Unidad	2		
28	Clips de Terminales (**)	....	En el Interior del Medidor		
29	Garantía Mínima por Defectos de Fábrica	Años	3		
30	Puente de Bobina de Voltaje (**)	....	Localizado en el Interior del Medidor		
31	Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Identificación				
31.1	Tipo de Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (**)	....	RFID		
31.2	Datos Incluidos en la Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (RFID) (**)	....	Marca - Modelo - Año de Fabricación - Voltaje de Operación - Clase del Medidor - Serie del Medidor -Forma FM.		
31.3	Lectura remota				
31.4	Compatible con el programa multivendor		MV90-Xi o TNS		
31.5	Debe incluir		Licencia del medidor		
32	Módulo de Comunicación (**)	....	PLC		
32.1	Envío Captura del Consumo (**)	....	Basado en los Registros del Medidor		
32.2	Histórico (**)	....	SI		
32.3	Periodo de Intervalo de Datos (**)	Minutos	60		
32.4	Tiempo Mínimo de Almacenamiento de Intervalo de Datos (**)	Días	7		
32.5	Registros mínimo Deben Estar Mapeado y Configurable		Tensión, Corriente, Energía, Potencia		
32.6	Cantidad Mínima de Canales Para Registro de Datos (**)	Unidad	2		
32.7	Actualización Remota de Intervalo de Datos (**)	....	SI		
33	Otras Características de Telemedida (**)				
33.1	Reseteo Remoto de la Demanda	....	SI		
33.2	Conteo de Ausencia de Tensión de Alimentación (**)	....	SI		
33.3	Registro y Envío de Tensión del Servicio (**)	....	SI		

(*) A indicar por el oferente

(**) Requerimiento especial de las distribuidoras

FECHA DE REVISION: 7-MARZO-2024

Fecha de la Oferta

Nombre y Firma del Oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.