



ENMIENDA No. 1

CONCURSO POR COMPARACION DE PRECIO No. EGEHID-CCC-CP-2020-0036

Adquisición de Tres (3) Transformadores, para ser Utilizados en la Central Hidroeléctrica Monción.

Por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, se les informa a todos los interesados en participar en el Concurso por Comparación de Precios de Bienes **No. EGEHID-CCC-CP-2020-0036**, para la **Adquisición de tres (3) Transformadores, para ser Utilizados en la Central Hidroeléctrica Monción**, que estamos anexando las siguientes especificaciones:

DESCRIPCION DE LOS TRAFOS.

ITEM A: 1 TRAFO DE 750 KVA POTENCIA, USO INTERIOR.

MATERIAL. CU/CU.

TRIFASICO SECO .. RESINA EPOXICA

VOLTAJE. 13,800/480 VOLTIOS

CONEXIÓN. DELTA EN ALTA, Y ESTRELLA EN BAJA TENSION CON NEUTROATERRIZADO.

ALTITUD. 1000 MSNM.

FRECUENCIA ...60 HZ

ENFRIAMIENTO. AIRE NATURAL

PROTECCION TERMINA CON TRES TRD POR FASE INCLUIDA

TERMINALES DE OJO EN BARRA PARA CONEXIÓN.

POSICION DE TAP, CINCO POSICIONES., +- 5% CON DE ESCALA 2.5%.

NIVEL DE AISLAMIENTO DE ..17,5 KV.

AISLAMIENTO CLASE F.

RUEDAS PARA DESLIZAMIENTO DEL TRAFO INTEGRADA EN SU BASE.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ITEM B: 2 TRAFOS DE 500 KVA POTENCIA, USO INTERIOR.

MATERIAL. CU/CU.

TRIFASICO SECO. RESINA EPOXICA

VOLTAJE. 13,800/480 VOLTIOS

CONEXIÓN. DELTA EN ALTA, Y ESTRELLA EN BAJA TENSION CON NEUTROATERRIZADO.

ALTITUD. 1000 MSNM.

FRECUENCIA ...60 HZ

ENFRIAMIENTO. AIRE NATURAL

PROTECCION TERMINA CON TRES TRD POR FASE INCLUIDA

TERMINALES DE OJO EN BARRA PARA CONEXIÓN.

POSICION DE TAP, CINCO POSICIONES., + 5% CON DE ESCALA 2.5%.

NIVEL DE AISLAMIENTO DE .17,5 KV

AISLAMIENTO CLASE F.

RUEDAS PARA DESLIZAMIENTO DEL TRAFOS INTEGRADA EN SU BASE.

A los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veinte (27/05/2020).

Pidiendo disculpas por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente,



Lic. Sheila García Nova
Gerente de Compras y Contrataciones

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do