



## Respuestas a Preguntas

### PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2020-0062

LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA LA CASITA, NAJAYO ARRIBA, PROVINCIA SAN CRISTÓBA.

#### 1.- Proceso 0062

1)1,1 Nivelación General del terreno, 1 P.A.

¿Qué área se considera ?, ¿qué actividades conlleva esta partida, ...bote?,

**Resp: 450 m2 corte material inservible 0.05 m**

2) 1.5 Relleno compensado 167 m3.

1.9 H. A, Zapata de muros...10.73 m3 Dar detalles:

**Resp: 0.45 x 0.20m, 3Ø 3/8 y est. 3/8" e 0.25 m, horm. 210 kg/cm2**

3) 1.10 Horm Frotado con malla...62.63 m3.

**Resp: Opción del oferente.**

Se considera horm. Industrial ¿

4) 1.16 Tablero, incluye canasto, 2 ud. Suministrar ilustraciones, tipo de tablero (hay de diferente calidad, material y tamaño

**Resp: madera (1.8 x1.05)m**

5) 1.18 Poste de luz de 30 pies.... 2 ud Indicar, resistencia del mismo, mat.

**Respuesta: Poste de 300 kg/cm2**

6) 1.21. Plantas ornamentales, grama, grava, etc. 1.p.a. . Suministrar más información, área , cantidad y tipo de plantas.

**Resp: 10 m2, arbolito chino 50, coralillo 30, tú y yo 30**

7) 1.22 Conexión a CDEEE, 1 p.a. ..Que incluye: materiales, instalaciones, tramite, fianzas( esta es variable)?

**Resp: Materiales, mano de obra y tramite con EDESUR**

8) 3.18 Acondicionamiento de área exterior. Plantas ornamentales, grava, grama 1. p.a. .. Suministrar más información, área, cantidad y tipo de plantas.

**Resp: 10 m2, arbolito chino 50, coralillo 30, tú y yo 30**

4.8 Excavación de tuberías 1 p.a.

Dar detalles, longitud,

**Resp: Esto corresponde a las tuberías especiales que se utilizan en la instalación sanitaria del baño.**

4.13 División baños OVC 2 ud..

Suministrar diseño, dimensionado

**Resp: 1.00x 1.50 m**

.... Sobre la Garantía de obras (vicios ocultos), lo convencional y aplicable en este tipo de proyectos es de un año de duración. Favor, solicitamos, reconsiderar lo que indica en el pliego (3 años)

... Sobre los planos:::

Nos suministran un detalle muy simple solicitamos

9) Cancha 1.6 en la partida presupuestaria dice Bote de material & nos identifican bote de material producto de excavación debe ser hecho en camión. ¿nos puede describir que tipo corresponde este material de la partida presupuestaria?

**Resp: Caliche**

10) en el 3.2 & 3.41 estos ítem están sin volumetría en las partidas presupuestaria 0.00 ¿qué hacemos en este sentido?

**Resp: no colocar precio unitario**

11) Puntos 17&18 del aspecto a evaluar el punto 17 la zapatea de muros de la verja tendrá una dimensión de 0.45x.25m, con acero 3 de 3/8," est. de 3/8" a 0.25m, el hormigón tendrá una resistencia 210 kg/cm<sup>2</sup> & el punto 18 dice la zapata de muros de la verja tendrá una dimensiones de 0.45 x 0.20 m , con acero 3 de 3/8" a 0.25m, el hormigón tendrá una resistencia de 210 kg/cm<sup>2</sup> ¿Cuál de los dos asumimos para el análisis de dicha zapata en verja?

**Respuesta: preceden los aspectos a evaluar**

12) 5.16 nie en las partidas presupuestaria, ni en los planos, ni en los aspectos a evaluar suministra detalle de puerta corrediza en malla ciclónica. ¿Que hacemos en este sentido?

**Resp: Dimensiones 3.00 x 2.10 m**

13) 5.17 ni en las partidas presupuestaria, ni en los planos, ni en los aspectos a evaluar suministran detalle de puerta peatonal en malla ciclónica. Que hacemos en este sentido.

**Resp: Dimensiones 1.2 x 2.10 m.**

14) En este ítem en las partidas presupuestarias ni en plano se suministran sección oh detalle de cuenta para su análisis. ¿Qué haces en este sentido?

**Resp: perímetro de 1.2 m**

**15) ¿Si el oferente decide participar en todos los lotes, se puede hacer una sola fianza por la sumatoria de todos los lotes?**

**Resp: El proceso no es por lotes, una fianza por cada proceso.**

**16) Se puede cargar las ofertas al portal?**

**Respuesta: NO**

**17) De participar en varios lotes debemos cargar los formularios de la oferta técnica por lotes o lo unificamos?**

**Respuesta: los procesos no son por lote son individuales.**

**18) En la documentación técnica piden detalle de los análisis de costo de cada partida (especificar exactamente que hay que entregar en ese ítem)**

**Resp: Los análisis de costos si los precios de c/ una del componente.**

**19) Los ítem 3.2 y 3.4 del listado de partidas no tienen cantidades.**

**Resp: no colocar precios unitarios**

---

### **Líder en Energía Limpia**

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,  
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,  
RNC 4-30-06085-2, [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do)