

Respuestas a Preguntas

CONCURSO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2021-0009

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FUENTES Y HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES CENTRALES DE LA EGEHID POR LOTES.

Preguntas y respuesta:

1. Favor de facilitar los datos correspondientes de capacidad conductiva del cable triplex.

Resp: Cable de Aluminio para baja tensión, 0.6/1KV. Tipo Tríplex, Calibre no. 2, Dos Conductores y un Cable Desnudo.

2. Podemos ofertar paneles 330w, ya que son los paneles más comunes en el mercado y con mayor eficiencia que los paneles 220w.

Resp: Acogerse a las especificaciones del pliego.

3. Los inversores de tan baja potencia no son fabricados con cargadores incluido, podemos ofertar inversor de un 1 kw.

Resp: Acogerse a las especificaciones del pliego

4. Ítems 30 (pararrayo) para este ítem le solicitamos nos faciliten una ficha técnica que nos permita ofertarle un equipo acorde con sus necesidades.

Resp: Pararrayos de 9KV polimérico

5. Favor confirmar que tomando en cuenta la situación actual del covid-19, la presentación de oferta puede ser a través del portal transaccional.

Resp: Si, puede ser a través del Portal Transaccional de Compras Dominica.

Líder en Energía Limpia