

RESPUESTAS A PREGUNTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE BIENES: No. EGEHD-CCC-CP-2021-0025

Adquisición de Tres (03) Pantallas Rav-Rat, para ser utilizadas en los Reguladores de Velocidad y de Voltaje de la Central Hidroeléctrica Aguacate, Mucha Agua, Prov. San Cristóbal, República Dominicana.

1. En el pliego de condiciones me habla de 3 pantallas RAV y 3 pantallas RAT. En la descripción del equipo habla de 3 pantallas RAV-RAT, pero en la cantidad solicitada dice 1. Favor especificar Cantidad.

Resp.: En el numeral 2.8 del pliego de condiciones esta la descripción de los bienes Solicitados.

Son 3 de cada una, porque son tres para los Reguladores de voltajes y tres para los Reguladores de Velocidad.

2. ¿Qué marca y modelo son los reguladores?

Resp.: Son Reivax Modelo Pan 15 - MD0017040.

3. ¿Qué tipo de señal se va a enviar?

Resp.: Interfaz de comunicación Ethernet, protocolo Modbus RTU, interfaz de comunicación serial, protocolo Modbus TCP.

4. La información del producto que describe el pliego es insuficiente, favor enviar más información del producto, por ejemplo: serial del equipo en uso, imágenes.

Resp.: Ver Fotos de la Pan 15, a continuación:



Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do