

PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2022-0058

Mantenimiento Caminos Vecinales Zona de la Sierra, Provincia Santiago, Rep. Dom.

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS OFERENTES INTERESADOS

2	MOVIMIENTO DE TIERRA			
2.5	Conformacion Mecanica de Cunetas	ML	13,812.00	Especificar si es cuneta sin encachar o recubrir con algun elemento?
2.11	ACARREOS			
2.11.1	Acarreo adicional materiales de Excavación (sistema M3E-Hec.)	M3N-Hect	1,795,560.00	Cual es la distancia de Acarreo y la pendiente?
2.11.2	Carguío y acarreo adicional materiales de préstamos (sistema M3E-Km)	M3E-KM	834,935.40	Cual es la distancia de Acarreo y la pendiente?
2.11.3	Acarreo Adicional Material de Sub-base	M3E-KM	179,556.00	Cual es la distancia de Acarreo y la pendiente?
5	ESTRUCTURAS Y PUENTES			
5.5	Gaviones	M3	100.00	Cual es la propiedades de la Malla a utilizar, es decir, si es Recubierta en PVC o no?
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
7.1	Cuneta de Hormigón	M3	240.00	Cual es la Resistencia del Hormigon a ultizar?

2.5.- Conformación Mecánica de Cunetas: Referirse al M-014, estas son cunetas no revestidas.

2.11.1.- Cual es la Distancia de Acarreo y La Pendiente?

R. 10 kms, pendiente de 12%

2.11.2.- Cual es la Distancia de Acarreo y La Pendiente?

R. 15 kms, pendiente de 12%

2.11.3.- Cual es la Distancia de Acarreo y La Pendiente?

R. 20 kms, pendiente de 12%

5.5.- **R. Usar Malla no revestidas.**

7.- **R. Usar Hormigón 180 kg/cm2**