



**Respuestas a preguntas proceso  
EGEHID-CCC-CP-2022-0065**

1. En la página 24 del pliego donde se detallan los bienes, los transformadores de corriente y tensión ítems 1 y 2 mencionan "En SF6" sin embargo en las fichas técnicas se solicitan tipo de aislamiento en papel aceite, favor confirmar que los equipos serán cotizados aislados en papel aceite.

**Respuesta:** Los equipos que se están solicitando serán **en aislamiento en papel y aceite**, ya que esta es la tendencia de las nuevas tecnologías de fabricación estandarizada en mas del 98% de las fábricas actuales, las cuales garantizan las mismas prestaciones, nos equipos menos pesados, y de menor dimensiones y su mantenimiento es mucho mas fácil.

2. En referente a ítem 4, Transformador Neutro Tipo Estación nuestro fabricante nos indica que la capacidad mínima que pueden fabricar en este nivel de tensión es de 10 kVA. Favor confirmar si es posible aceptar un transformador de 10kVA en vez de 5kVA.

**Respuesta:** No, favor ajustarse a lo solicitado

