

**PREGUNTAS A PROCESO EGEHID-CCC-CP-2023-0032**

1. Favor informar si la construcción de la baranda de protección qué se solicitó en la central hidroeléctrica Rio blanco Bonao República Dominicana se debe construir de un solo lado o de ambos lados (pasamano derecho, izquierdo , o ambos).

**Rep:**

Numeral 2.8 del Pliego especifica

Construcción e instalación de 400 metros lineales de barandas laterales en **los escalones laterales** utilizados para la inspección de dicha Tubería, en tubos de acero negro de 2", terminación en pintura amarilla exposica.

Es solo de un solo lado, donde están los escalones de inspección



**2. Favor contestarnos si la limpieza de la Tuberías de Alta Presión se realizará con hidrolavado a presión. El alcance no requiere aplicación de Sandblasting ssps -sp -5.**

**Rep:**

Se debe hacer aplicando hidrolavado a presión

**3. Cual es el diámetro de la Tubería de Alta Presión de 400m?**

**Rep.**

El diámetro es de 1.75 metros y la longitud 400 metros

egehid

La energía sostenible del país