



Proceso de Compra Menor No. EGEHID-DAF-CM-2024-0062
ADQUISICION DE BATERIAS 12 VDC Y 200 AH PARA LOS DIFERENTES INVERSORES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA LOS TOROS

Informe de Evaluación Ficha Técnica

19/08/2024

ítem	Descripción	Cant.	Unidad de medida	Cumple/No Cumple								
				Oferentes								
				DISTRIBUIDORA NABRUSCA, SRL	INVERSIONES LMDS,SRL	JEIC INVERSIONES COMERCIALES	MAROTAC COMERCIAL	OLIVO INDUSTRIAL	Qualipliers, EIRL	SANTANA GERMAN SUPPLY	SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES	WENDYS MUEBLES,SRL
1	Baterías de gelatina, 12vdc, 200AH, terminal hembra M8, altura: 12,9-12,5pulg, ancho: 4,96-5,50pulg, Longitud: 21-23pulg, peso: 140-160lb, 1 año de garantía full.	20	C/U	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

A continuación detallamos los Oferentes que NO CUMPLEN con las Especificaciones Técnicas Publicadas para este Proceso.

DISTRIBUIDORA NABRUSCA, SRL	Este oferente No Cumple con las Especificaciones técnicas, ya que ofertan un peso menor que lo requerido.
INVERSIONES LMDS,SRL	Este oferente No Cumple con las Especificaciones técnicas, ya que tiene una oferta tecnica incompleta.
MAROTAC COMERCIAL	Este oferente No Cumple con las Especificaciones técnicas, ya que tiene una oferta tecnica incompleta.
SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES	Este oferente No Cumple con las Especificaciones técnicas, ya que la longitud es menor que la requerida.
WENDYS MUEBLES,SRL	Este oferente No Cumple con las Especificaciones técnicas, ya que el peso es menor que el requerido.
Qualipliers, EIRL	Este oferente No Cumple con las Especificaciones técnicas, ya que la altura es menor que la requerida.

